



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

**Relatório INSP-2024-0096**  
**BI-2024-0102**

**1 – Dados da inspeção**

**Data:** 27/06/2024

**Hora:** 9h50

**Tipo:** Ação Direta

**Âmbito:** Regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente – Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto; Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro.

**Motivo da inspeção:** Rotina

**Inspetor responsável:** Paulo Pires

**Outros inspetores da IRA:** João Silva; Luís Machado

**Diligências realizadas:**

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho, no âmbito da campanha de inspeções a instalações abrangidas pelo regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, instituído pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto.

De modo a garantir a presença e disponibilidade de interlocutor habilitado a prestar os esclarecimentos necessários, a inspeção foi previamente comunicada ao operador.

O operador fez-se representar na inspeção pelo diretor do estabelecimento, pela responsável do sistema AQS e por um técnico AQS.

A inspeção consistiu na consulta de documentação e registos relacionados com a exploração do estabelecimento e com a prevenção de acidentes graves, na obtenção de esclarecimentos por parte dos interlocutores presentes e na visita às instalações.

*A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com toda a legislação aplicável.*

**2 – Estabelecimento inspecionado**

**2.1 – Operador**

**Firma:** Bencom - Armazenagem e Comércio de Combustíveis, SA

**NIPC:** 512033838

**Sede:** Largo Vasco Bensaúde, n.º 13

**Código Postal:** 9500-103

**Freguesia:** Ponta Delgada (São Sebastião)

**Concelho:** Ponta Delgada

**Ilha:** Ilha de São Miguel



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

## 2.2 – Estabelecimento inspecionado

### 2.2.1 – Dados gerais

**Nome:** Terminal de Armazenagem de Combustíveis da Bencom na Praia da Vitória

**Endereço:** Parque de Combustíveis da Praia da Vitória, s/n

**Código Postal:** 9760-100

**Freguesia:** Cabo da Praia

**Concelho:** Praia da Vitória

**Ilha:** Ilha Terceira

**Atividade:** 46711 - Comércio por grosso de produtos petrolíferos

**Outras atividades:**

**Período de funcionamento**

**Licenciamento da atividade:** Licença de exploração n.º 04/2008, de 12 de janeiro de 2009, válida até 14 de janeiro de 2028. A licença contempla o armazenamento de fuel, asfalto, águas oleosas e águas de lastro.

Licença de operador de gestão de resíduos alvará n.º 4/DRAAC/2023, válido até 25/02/2028 (armazenamento de óleos usados e águas oleosas).



Figura 2.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

O estabelecimento está integrado no Terminal de Combustíveis da Praia da Vitória (TCPV). O TCPV é uma infraestrutura constituída por dois estabelecimentos de armazenamento de combustíveis, sendo um propriedade da Terparque (estabelecimento de nível superior) e outro propriedade da Bencom (estabelecimento de nível inferior). O parque de combustíveis da Terparque destina-se ao armazenamento de GPL-butano, gasolina, gasóleo e JET A1. O parque de combustíveis da Bencom destina-se ao armazenamento de fuelóleo, betume, águas oleosas e óleos usados. O estabelecimento da Terparque



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

é operado pela empresa SAAGA – Sociedade Açoreana de Armazenagem de Gás, SA e o da Bencom é operado pela empresa proprietária.

O TCPV possui um conjunto de infraestruturas e facilidades comuns aos dois estabelecimentos que, estando sob a responsabilidade da Terparque, são utilizadas e partilhadas pelos dois operadores. Estas facilidades incluem, nomeadamente:

- ETAR e ETARI;
- Serviço de incêndios;
- Ar comprimido;
- Tanques de armazenagem de água do serviço de incêndios;
- Rede de distribuição de água;
- Posto de transformação;
- Grupo gerador de emergência;
- Rede de distribuição de energia elétrica;
- Posto médico;
- Portaria;
- Báscula;
- Arruamentos;
- Vedação.

O sistema de gestão da segurança abrange, de forma integrada, os dois estabelecimentos que constituem o TCPV. Para o efeito foi criado um órgão de gestão do TCPV que inclui um representante da Terparque, um representante da Bencom, o responsável do terminal Terparque e o responsável do terminal Bencom.

Estavam em curso (em fase de conclusão) as seguintes obras:

- Novo balneário para o pessoal, incluindo uma zona exclusiva para os equipamentos de proteção individual;
- Novo armazém para carga geral;
- Parque de contentores para garrafas de GPL;
- Remodelação da portaria.

### 3 – Enquadramento do estabelecimento

**Substâncias perigosas potencialmente presentes no estabelecimento <sup>a)</sup>:**

Substância	Categoria (parte I anexo I)	Substância designada (parte II anexo I)	Quantidade máxima (t)
Fuelóleo		34 – Produtos petrolíferos e combustíveis alternativos	15716,5

<sup>a)</sup> Apenas são mencionadas as substâncias relevantes para efeitos do anexo I do DL 150/2015.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

Para além dos produtos acima mencionados o estabelecimento armazena também óleos usados e águas oleosas, enquadrados no âmbito da sua atividade como operador de gestão de resíduos. Estes produtos são armazenados em dois reservatórios de 100 m<sup>3</sup> cada um.

O tanque inicialmente destinado a Betume, com 1000 m<sup>3</sup>, encontrava-se vazio.

**Atividades exercidas, relacionadas com substâncias perigosas:**

Atividade	Descrição sumária da atividade																								
Receção de substâncias perigosas	O fuelóleo é recebido a partir do terminal portuário do Porto Comercial da Praia da Vitória através de pipeline de 10". As águas oleosas e os óleos usados são recebidos em reservatórios instalados nos veículos que procedem à recolha destes produtos em vários locais da ilha Terceira. As águas oleosas e os óleos usados são transferidos para os respetivos reservatórios de armazenamento a partir da ilha de enchimento.																								
Armazenagem de substâncias perigosas	<p>Todos os tanques destinados à armazenagem de produtos são do tipo cilíndrico vertical, de montagem aérea, instalados numa bacia de retenção. No quadro seguinte encontram-se identificados os reservatórios existentes no estabelecimento bem como a respetiva capacidade.</p> <table><tr><th>Reservatório</th><th>Produto</th><th>Volume (m³)</th></tr><tr><td>TO-401</td><td>Fuelóleo</td><td>7500</td></tr><tr><td>TO-402</td><td>Fuelóleo</td><td>7500</td></tr><tr><td>TO-403</td><td>Fuelóleo</td><td>200</td></tr><tr><td>TO-404</td><td>Fuelóleo</td><td>20</td></tr><tr><td>TO-601</td><td>Betume</td><td>1000</td></tr><tr><td>TO-951</td><td>Águas oleosas</td><td>100</td></tr><tr><td>TO-852</td><td>Óleos usados</td><td>100</td></tr></table> <p>O tanque TO-601 continha apenas uma quantidade residual de betume e encontrava-se aberto a aguardar uma operação de limpeza.</p> <p>O tanque TO-403 encontrava-se em processo de manutenção do isolamento.</p> <p>O tanque TO-404 destina-se à alimentação de duas caldeiras de óleo térmico para aquecimento dos reservatórios.</p>	Reservatório	Produto	Volume (m³)	TO-401	Fuelóleo	7500	TO-402	Fuelóleo	7500	TO-403	Fuelóleo	200	TO-404	Fuelóleo	20	TO-601	Betume	1000	TO-951	Águas oleosas	100	TO-852	Óleos usados	100
Reservatório	Produto	Volume (m³)																							
TO-401	Fuelóleo	7500																							
TO-402	Fuelóleo	7500																							
TO-403	Fuelóleo	200																							
TO-404	Fuelóleo	20																							
TO-601	Betume	1000																							
TO-951	Águas oleosas	100																							
TO-852	Óleos usados	100																							
Utilização / transformação de substâncias perigosas	O estabelecimento está dotado de uma estação de bombagem equipada com 5 eletrobombas (2 para fuelóleo, e 1 para cada um dos restantes produtos) que permite fazer a movimentação dos produtos armazenados.																								
Expedição de substâncias perigosas	O fuelóleo pode ser expedido por <i>pipeline</i> para o terminal portuário para abastecimento de navios ou por carro tanque. As águas oleosas e os óleos usados são expedidos em contentor cisterna.																								



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

Atividade	Descrição sumária da atividade
Operação e manutenção de infraestruturas e equipamentos	As atividades relacionadas com a operação normal do estabelecimento, tais como descarga de navios, movimentação de produtos dentro do estabelecimento e trabalhos de manutenção preventiva, são executadas pelo pessoal afeto à Bencom (3 trabalhadores afetos à operação).

**Classificação do estabelecimento:**

**Início de atividade:** 2008

**Enquadramento no DL 150/2015:** Estabelecimento existente - al. f) art. 3.º

**Classificação quanto à perigosidade:** Estabelecimento de nível inferior

**Outros aspetos relevantes para a verificação dos requisitos legais aplicáveis:**

Aspeto	Sim	Não	Observações
a) O estabelecimento integra um grupo de efeito dominó?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
b) Foi introduzida (ou está prevista) alguma alteração ao inventário de substâncias perigosas (tipo ou quantidades)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
c) Foi introduzida (ou está prevista) alguma alteração ao estabelecimento que possa configurar uma alteração substancial?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d) Foi efetuado (ou está previsto) o encerramento definitivo ou a desativação do estabelecimento (total ou parcial)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Observações:** ---

**4 – Instrumentos de prevenção – nível inferior ou nível superior**

**4.1 – Dever de comunicação**

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador de <b>novo estabelecimento</b> enviou à autoridade ambiental uma comunicação contendo os elementos previstos no anexo II do Decreto-Lei n.º 150/2015, previamente ao início da construção ou de alteração que implique a modificação de inventário?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) O operador de <b>outro estabelecimento</b> enviou à autoridade ambiental uma comunicação contendo os elementos previstos no anexo II do Decreto-Lei n.º 150/2015, no prazo de seis meses a contar da data em que o estabelecimento passou a estar abrangido?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
<b>c)</b> O operador atualizou a comunicação previamente a alguma das seguintes situações? <ul style="list-style-type: none"><li>• Alteração substancial do estabelecimento, com implicações na alteração da informação constante da comunicação anterior;</li><li>• Alteração da classificação das substâncias perigosas presentes, sempre que implique uma alteração do enquadramento do estabelecimento (nível inferior para superior ou vice-versa);</li><li>• Alteração do nome ou denominação social do operador ou do endereço do estabelecimento;</li><li>• Alteração da sede social e endereço do operador;</li><li>• Alteração do responsável do estabelecimento.</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>d)</b> O operador comunicou previamente o encerramento definitivo ou a desativação do estabelecimento, apresentando uma declaração que ateste a data a partir da qual deixa de haver substâncias perigosas no estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Observações:** A última atualização da informação foi efetuada em 20/04/2017 (formulário DSQA-NS/2017/008). Desde aquela data não ocorreram alterações que obrigassem a atualizar a informação.

#### 4.2 – Política de prevenção de acidentes graves

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
<b>a)</b> O operador definiu uma política de prevenção de acidentes graves, que consta de documento escrito?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>b)</b> A política de prevenção de acidentes graves é proporcional ao perigo de acidentes graves e inclui os aspetos seguintes? <ul style="list-style-type: none"><li>• Objetivos e princípios de ação gerais fixados pelo operador, nomeadamente a garantia de um nível elevado de proteção da saúde humana e do ambiente;</li><li>• O papel e a responsabilidade da gestão de topo;</li><li>• O empenho na melhoria contínua do controlo dos perigos de acidentes graves.</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>c)</b> A política de prevenção de acidentes graves foi revista e, se necessário, atualizada de cinco em cinco anos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>d)</b> A política de prevenção de acidentes graves foi revista e, se necessário, atualizada na sequência da introdução de uma alteração substancial no estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Observações:** Foi evidenciada a política de prevenção de acidentes graves, datada de 17/12/2020. A política de acidentes graves aplica-se aos dois estabelecimentos do TCPV. A política encontrava-se afixada nas instalações do estabelecimento. A versão publicada no site da empresa (<https://www.bencom.pt/pt/aqs/>) encontrava-se desatualizada (versão de 22 de junho de 2019).

#### 4.3 – Plano de emergência interno (PEI) / Plano de emergência interno simplificado (PEIS)

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
<b>a)</b> O operador de <b>novo estabelecimento</b> elaborou um PEI /PEIS previamente à entrada em funcionamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
b) O operador de <b>outro estabelecimento</b> elaborou um PEI /PEIS no prazo de 18 meses a contar da data em que o estabelecimento passou a ficar abrangido?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Os trabalhadores e o pessoal relevante contratado a longo prazo foram consultados pelo operador de <b>estabelecimento de nível superior</b> para efeitos de elaboração e da atualização do PEI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d) O PEI /PEIS foi revisto e, se necessário, atualizado pelo menos de 3 em 3 anos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) O PEI / PEIS foi revisto e, se necessário, atualizado previamente à entrada em funcionamento de uma alteração substancial?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) O PEI / PEIS foi colocado à disposição da IRA, sempre que solicitado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Observações:** Estava em vigor o PEI Edição 02, datado de setembro de 2021. Encontrava-se em processo de revisão, a cargo do diretor do estabelecimento e do responsável pela prevenção de acidentes graves, prevendo-se que a mesma seja concluída até setembro de 2024.

#### 4.4 – Exercícios de aplicação dos planos de emergência (PEI / PEIS)

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador de <b>estabelecimento de nível inferior</b> realizou exercícios de aplicação do PEIS com periodicidade mínima de dois em dois anos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) O operador de <b>estabelecimento de nível superior</b> realizou exercícios de aplicação do PEIS com periodicidade mínima de uma vez por ano?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) O operador de estabelecimento que integre um <b>grupo de efeito dominó</b> realizou exercícios conjuntos com os restantes operadores com a periodicidade mínima de 3 em 3 anos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d) Os exercícios de aplicação dos planos de emergência foram comunicados com uma antecedência mínima de 10 dias?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observações:** Têm sido realizados exercícios de aplicação do PEI com periodicidade anual, envolvendo entidades externa (todos os exercícios realizados envolvem o pessoal dos dois estabelecimentos). O último exercício foi realizado em 05/12/2023, tendo como cenário a queda da parede da bacia de retenção, na sequência de um sismo, originando a rotura de tubagem com gasolina e subsequente inflamação do produto. Na avaliação do exercício de 2023 foi identificada uma oportunidade de melhoria, que consistia na inclusão da Autoridade Marítima na lista de contactos do PEI. Esta ocorrência estava registada, mas ainda não tinha sido implementada (previa-se a implementação na revisão do PEI, em curso).

#### 4.5 – Informação ao público

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador elaborou, divulgou e mantém disponível ao público de forma permanente, nomeadamente por via eletrónica, a informação constante do anexo VI do Decreto-Lei n.º 150/2015?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
b) A informação disponível ao público foi atualizada sempre que necessário, nomeadamente quando tenha ocorrido uma alteração substancial do estabelecimento?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observações:** O operador efetua a divulgação da informação ao público no site da empresa (<https://www.bencom.pt/pt/aqs/>). O documento é atualizado sempre que ocorre alguma alteração da informação. A última versão disponibilizada datava de 31/01/2024.

#### 4.6 – Estabelecimentos de efeito dominó

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) No prazo de 30 dias após receber a comunicação de que integra um grupo de efeito dominó, o operador enviou aos demais estabelecimentos integrados no seu grupo a informação mínima obrigatória? <ul style="list-style-type: none"><li>• Descrição das atividades desenvolvidas;</li><li>• Inventário de substâncias perigosas e informação sobre a sua perigosidade, designadamente as fichas de dados de segurança;</li><li>• Se for um <b>estabelecimento de nível superior</b>, representação em carta dos cenários de acidentes cujo alcance atinja os estabelecimentos que integram o grupo de efeito dominó.</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) O operador teve em consideração a informação que recebeu dos estabelecimentos do grupo de efeito dominó para efeitos de revisão da sua política de prevenção de acidentes graves, do sistema de gestão da segurança, do relatório de segurança, do plano de emergência interno e da informação necessária para a elaboração do plano de emergência externo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Observações:** ---

#### 4.7 – Zonas de perigosidade

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador de <b>novo estabelecimento</b> ou de estabelecimento sujeito a <b>alteração substancial</b> submeteu o respetivo projeto para avaliação de compatibilidade de localização?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) No caso de aprovação condicionada do processo, o operador cumpriu as condições impostas pela autoridade ambiental?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) O operador apenas iniciou a construção do estabelecimento ou a execução da alteração após a decisão da autoridade ambiental que ateste a compatibilidade de localização do projeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d) O operador de <b>estabelecimento existente de nível superior</b> enviou uma proposta fundamentada das zonas de perigosidade associadas ao estabelecimento no prazo de um ano após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 150/2015?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) O operador de <b>estabelecimento existente de nível inferior</b> enviou uma proposta fundamentada das zonas de perigosidade associadas ao estabelecimento no prazo de dois anos após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 150/2015?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
f) O operador de <b>outro estabelecimento</b> enviou uma proposta fundamentada das zonas de perigosidade associadas ao estabelecimento até 18 meses a contar da data em que o estabelecimento passou a ficar abrangido pelo Decreto-Lei n.º 150/2015?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) O operador enviou uma proposta fundamentada das zonas de perigosidade associadas ao estabelecimento antes da entrada em funcionamento, no caso de alteração substancial que não implique um aumento dos perigos de acidente grave, de forma a atualizar a informação constante do cadastro, nomeadamente no caso da desativação de instalações?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Observações:** O operador remeteu uma proposta fundamentada das zonas de perigosidade em 10/08/2016.

## 5 – Instrumentos de prevenção – nível superior

### 5.1 – Relatório de segurança

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador de <b>novo estabelecimento</b> de nível superior elaborou e submeteu o relatório de segurança previamente ao início da construção ou de alteração de inventário de substâncias perigosas da qual decorresse que o estabelecimento passasse a ser de nível superior?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) O operador de <b>outro estabelecimento</b> de nível superior elaborou e submeteu o relatório de segurança no prazo de 18 meses a contar da data em que o estabelecimento passou a ficar abrangido pelo Decreto-Lei n.º 150/2015?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) O operador de estabelecimento de nível superior reviu, atualizou (se necessário) e submeteu a versão atualizada do relatório de segurança previamente à introdução de uma alteração substancial?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d) O operador de estabelecimento de nível superior reviu, atualizou (se necessário) e submeteu a versão atualizada do relatório de segurança periodicamente, de cinco em cinco anos, a contar da data da submissão da informação relativa à última revisão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) O operador de estabelecimento de nível superior reviu, atualizou (se necessário) e submeteu a versão atualizada do relatório de segurança na sequência de um acidente grave no estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) O operador de estabelecimento de nível superior reviu, atualizou (se necessário) e submeteu a versão atualizada do relatório de segurança por sua iniciativa ou a pedido da autoridade ambiental, justificado por novos factos ou para ter em consideração novos conhecimentos técnicos relativos à segurança?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) No caso de ter considerado não ser necessária a atualização do relatório de segurança, na sequência da revisão efetuada, o operador apresentou a fundamentação dessa opção?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
h) O operador apenas iniciou a construção do estabelecimento ou a execução da alteração após a aprovação dos relatórios de segurança?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
i) No caso de aprovação condicionada do relatório de segurança ou das suas atualizações, o operador cumpriu as condições impostas pela autoridade ambiental?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Observações:** ---

### 5.2 – Auditoria ao sistema de gestão da segurança



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador apresentou à autoridade ambiental, até 30 de abril de cada ano, um relatório de auditoria, relativo ao ano anterior, que ateste a conformidade do sistema de gestão de segurança do estabelecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) A auditoria mencionada no ponto anterior foi realizada por verificadores qualificados pela Agência Portuguesa do Ambiente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Observações: ---

### 5.3 – Informação para elaboração do plano de emergência externo

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador de novo estabelecimento de nível superior forneceu a informação necessária à elaboração do plano de emergência externo, previamente à entrada em funcionamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) O operador de outro estabelecimento de nível superior forneceu a informação necessária à elaboração do plano de emergência externo, no prazo de 18 meses a contar da data em que passou a ficar abrangido?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) O operador reviu e, se necessário, atualizou a informação necessária para a elaboração do plano de emergência externo previamente à entrada em funcionamento de uma alteração substancial?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d) O operador reviu e, se necessário, atualizou a informação necessária para a elaboração do plano de emergência externo por ocasião da revisão do plano?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Observações: ---

## 6 – Implementação da política de prevenção de acidentes graves

### 6.1 – Garantia de meios e estruturas adequados

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador de <b>estabelecimento de nível superior</b> garantiu a existência de um sistema de gestão da segurança para a prevenção de acidentes graves?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) O operador de <b>estabelecimento de nível inferior</b> garantiu a existência de sistemas de gestão adequados para a implementação da política de prevenção de acidentes graves?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) O operador garantiu a existência de meios e estruturas adequadas para estabelecer, implementar, manter e melhorar de forma contínua a implementação da política de prevenção de acidentes graves?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observações:** O sistema de gestão da segurança para a prevenção de acidentes graves consta do relatório de segurança aplicável ao Terminal de Combustíveis da Praia da Vitória (TCPV), do qual faz parte o estabelecimento da Bencom. O sistema foi auditado nos termos do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, em auditoria realizada em abril de 2024, tendo sido considerado conforme.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

## 6.2 – Organização e pessoal

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador garantiu a atribuição de funções e responsabilidades ao pessoal envolvido na gestão dos perigos de acidentes graves a todos os níveis da organização, designadamente no que respeita à conceção, implementação e manutenção do SGSPAG?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) O operador assegurou a determinação das competências necessárias das pessoas que trabalham no estabelecimento, bem como a avaliação da competência dessas pessoas com base em escolaridade, formação ou experiência adequadas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) O operador garantiu a consciencialização das pessoas que trabalham no estabelecimento para a prevenção de acidentes graves e para a melhoria contínua do controlo dos perigos de acidente grave?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observações:** As funções e responsabilidades do pessoal envolvido na gestão dos acidentes encontram-se definidas no capítulo 2.5.1 do relatório de segurança e respetivos anexos. A determinação das competências necessárias bem como a gestão da formação e qualificação constam do capítulo 2.5.3 do relatório de segurança (“Recrutamento, Formação e Qualificação de Recurso Humanos”) e respetivos anexos. A atribuição de responsabilidades ao diretor do terminal consta de uma ficha nominal. Relativamente aos restantes trabalhadores as responsabilidades estão descritas por função, existindo uma ficha de atribuição de funções. Foi discutido o plano de formação dos trabalhadores para 2024.

## 6.3 – Identificação e avaliação de riscos de acidentes graves

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador definiu procedimentos para a identificação sistemática dos perigos e a avaliação do risco de acidentes graves, aplicáveis a todas as atividades, incluindo subcontratadas, e fases relevante de funcionamento do estabelecimento (operações de rotina, arranque, paragem, manutenção)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) O operador definiu metodologias de identificação sistemática dos perigos e de avaliação do risco de acidentes graves, que incluam critérios de graduação e aceitabilidade do risco e a necessidade de identificação de medidas de prevenção e/ou mitigação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) O operador aplicou os resultados das metodologias mencionadas no ponto anterior, na definição e/ou atualização de objetivos, instruções de trabalho e outros documentos relacionados com a prevenção de acidentes graves?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observações:** O procedimento de identificação e avaliação de riscos de acidentes graves encontra-se definido no capítulo 2.3 do relatório de segurança e respetivos anexos. A identificação e avaliação de riscos é revista com periodicidade mínima anual. A última revisão, elaborada pela Bencom, datava de janeiro de 2024. Com uma periodicidade máxima de cinco anos é efetuada uma avaliação de riscos de caráter global ao TCPV. Pontualmente é aplicado o procedimento de identificação e avaliação de riscos para estabelecimento de medidas de prevenção ou mitigação adicionais, normalmente associado à emissão de autorizações de trabalho.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

#### 6.4 – Controlo operacional

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador identificou as atividades relevantes do ponto de vista de segurança e prevenção de acidentes graves, com base em informação atualizada sobre perigos inerentes aos processos, produtos e equipamentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) O operador estabeleceu, implementou e mantém procedimentos e instruções de segurança para as atividades identificadas nos termos do ponto anterior, que permitam a sua execução em condições de segurança?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) O operador estabeleceu autorizações de trabalho para as atividades consideradas relevantes, que incluam a avaliação prévia do risco associado, a definição de responsabilidades para a sua emissão, a duração da autorização e as condições de segurança necessárias à realização das atividades?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) O operador estabeleceu, implementou e mantém planos de calibração, ensaio, manutenção e inspeção aos equipamentos e instrumentação críticos do ponto de vista de segurança, os quais devem incluir a gestão do risco associado ao envelhecimento e corrosão?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) O operador assegurou a gestão da informação relativa aos perigos e utilização segura das substâncias perigosas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observações:** O operador tinha definidos e implementados vários procedimentos escritos aplicáveis às atividades realizadas, incluindo os processos de exploração e os processos de manutenção, inspeção e ensaios de infraestruturas, sistemas e equipamentos. Definiu e implementou também procedimentos para a emissão de autorizações de trabalho para as atividades consideradas relevantes. Os equipamentos sujeitos a controlo (manutenção preventiva, inspeção, calibração e ensaio) estavam inventariados numa aplicação informática de gestão da manutenção. Foram verificados os registos relativos ao reservatório TO 403 (inspeção quinquenal e inspeções de rotina).

#### 6.5 – Gestão das modificações

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador implementou procedimentos para a gestão de modificações que possam afetar o controlo do risco de acidentes graves?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observações:** O procedimento de gestão das modificações consta do capítulo 2.7 do relatório de segurança e respetivos anexos, tendo sido evidenciada a aplicação do mesmo às modificações identificadas.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

#### 6.6 – Planeamento de emergências

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador adotou e implementou procedimentos para identificar situações de emergência previsíveis, de modo a serem integradas no Plano de Emergência Interno?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) O operador adotou e implementou procedimentos para preparar, testar e rever o Plano de Emergência Interno?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) O Plano de Emergência Interno foi divulgado junto dos trabalhadores do estabelecimento?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) O operador efetua a avaliação do desempenho na sequência da ocorrência de acidentes ou incidentes e exercícios de aplicação do Plano de Emergência Interno?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observações:** A identificação de emergências previsíveis resulta essencialmente dos processos de identificação de perigos e avaliação de riscos, realizados periodicamente. Para além do simulacro envolvendo entidades externas, realizado com periodicidade anual, são também realizadas ações de treino de aplicação do PEI com periodicidade mensal. Após os exercícios e treinos é sempre realizada uma avaliação do desempenho tendo em vista a identificação de possíveis aspetos a melhorar.

#### 6.7 – Monitorização de desempenho

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador definiu objetivos específicos relevantes para a prevenção de acidentes graves?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) O operador definiu e implementou procedimentos para monitorizar, em intervalos planeados, o desempenho ao nível de segurança para a prevenção de acidentes graves e do desempenho do SGSPAG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) O operador implementou procedimentos para gerir acidentes (incluindo o reporte obrigatório), incidentes e não conformidades?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observações:** O procedimento de monitorização do desempenho consta do capítulo 2.9 do relatório de segurança e respetivos anexos. O operador definiu um conjunto de objetivos relevantes para a prevenção de acidentes graves, para o ano de 2024, e respetivos indicadores de acompanhamento. O acompanhamento é efetuado com periodicidade trimestral. Tem também definidos procedimentos para investigação e comunicação de acidentes e incidentes.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

## 6.8 – Auditoria e revisão

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) O operador implementou procedimentos que assegurem a realização de auditorias internas de forma a determinar se o SGSPAG está em conformidade e é eficazmente implementado e mantido?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Os resultados das auditorias internas são comunicados à gestão relevante e a outros destinatários que sejam considerados pertinentes?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) O operador de estabelecimento de nível superior assegurou a realização de auditoria por verificador qualificado pela Agência Portuguesa do Ambiente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) O operador assegurou a revisão do SGSPAG, ao nível da gestão de topo, de forma a assegurar que este sistema continua adequado, suficiente e eficaz?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observações:** Os procedimentos para auditoria e revisão do SGSPAG encontram-se definidos nos capítulos 2.10 e 2.11 do relatório de segurança. Em 2024 foi realizada uma auditoria interna pela APCER em 13 e 14 de março e uma auditoria externa pela SGS em 9 e 10 de abril. Todos os resultados das auditorias são comunicados à gestão e, no caso de terem sido identificadas não conformidades, são definidos os planos de ação necessários ao seu tratamento. A revisão do SGSPAG relativa a 2023 foi realizada em reunião do dia 31/01/2024, na qual estiveram presentes o diretor dos estabelecimentos (Bencom e Terparque), o responsável para a prevenção de acidentes graves (Bencom e Terparque), a responsável do sistema AQS (Bencom e Terparque), a responsável pela operação do terminal Terparque e o respetivo coordenador (ambos da SAAGA).

## 6.9 – Deveres gerais do operador

Requisito	Sim	Não	Não aplicável
a) Face ao grau de cumprimento dos requisitos elencados nos pontos 6.1 a 6.8. o empregador tomou as medidas necessárias para evitar a ocorrência de acidentes graves e limitar as suas consequências para a saúde humana e o ambiente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Tendo-lhe sido solicitado no âmbito da inspeção, o operador forneceu à Inspeção Regional do Ambiente as informações e comprovativos sobre a adoção das medidas necessárias para evitar a ocorrência de acidentes graves e limitar as suas consequências para a saúde humana e o ambiente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observações:** ---

## 7 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

## **8 – Indicações e medidas adotadas**

### **Indicações transmitidas:**

Deverá atualizar a versão da política de prevenção de acidentes graves publicitada no site da empresa (<https://www.bencom.pt/pt/aqs/>).

### **Medidas adotadas:**

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: Envio à DRAAC para conhecimento.

Ponta Delgada, 22 de julho de 2024